



**LEGENDA:**

- OIP - ornar izjednačenja potencijala
- Spoj na metalnu masu
- Krizna spojnica

----- H07V-K vodič ž/z boje 1x6 mm<sup>2</sup>  
 (ili H07V-K vodič 1x10 mm<sup>2</sup>  
 za medvezu sa kulijama za  
 izjednačenje potencijala OIP)

**Napomena:**  
 Spoj metalnih masa izraditi H07V-K vodičem  
 za izjednačenje potencijala ž/z boje 1x6 mm<sup>2</sup>.  
 Medvezu između OIP-a i travešti  
 H07V-K vodičem ž/z boje 1x16 mm<sup>2</sup>.

Prekidjeni spojevanje metalne mase  
 cijeli hidrantni, ventila i hidrantskog ornarića



 <b>ZAŠTITA          INŽENJERING          KONZALTING</b>	Glavni projektant: IVAN VULIĆ, dipl.ing.rah.	Faza projekta: Glavni projekt	Mapa br.:C.1.1
	Projektant el. inst.:	mr.sc. Mihael Matić, dipl. ing. el.	Sadržaj: IZJEDNAČENJE POTENCIJALA PODRUČJA
Investitor: Sveučilište Juriša Dobrića u Puli Zagrebačka 30, Pula	Suraodnici: MILAN MARIĆ dip.ing.rah., mr.sc. OVLASĆENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE	Broj projekta: 297/17-ZK	Zagradnja
Gradjevinar: Složena građevina Studentski dom, Pula	Datum: 11.2017.	Lstf: 18	