



LEGENDA:

- · — · — · — Temeljni uzemljivač - traka FeZn 25x4 mm
- — — — — Aluminijški vodič Ø 8 mm - podzbukno
- — — — — Sustav hvatalkje: mreža vodiča
- — — — — - Aluminijški vodič Ø 8 mm na nosačima za ravni krov
- — — — — Kut pokrivenosti hvatalkje od 79°
- — — — — Sustav hvatalkje: štarna hvatalka ili produžetak Al Ø 8mm
- — — — — — Glavni odvod prema dole
- ② — — — — — Broj glavnog odvoda / mjernog mjesta
- ⊕ — — — — — Spoj metalne mase sa sustavom uzemljenja
- ⊕ — — — — — Krizna spojnica za spoj traka/traka, traka/vodič ili vodič/vodič



<p>ZASTITA INZINJERING KONZALTING Sveučilište Juriša Dobrića u Puli Zagrebačka 30, Pula</p>	<p>Glavni projektant: IVAN VULIĆ, dipl.ing.rah.</p> <p>Projektant i el. inst. i.:</p> <p>mr.sc. Milijan Marčić, dipl. ing. el.</p>	<p>Faza projekta: Glavni projekti</p> <p>Magara br.: C.1.1</p>	<p>Suradnici: Maurizio Malusa, ing. el. Robert Malusa, b.ing. ing. el.</p>	<p>Datum: 11.2017.</p>	<p>Ukupno listi: 24</p>