



SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI / JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA

Zagrebačka 30, 52100 PULA | Tel: +385 (52) 377 000 | Fax: +385 (52) 216 416 | E-mail: ured@unipu.hr | www.unipu.hr

KLASA: 406-01/18-01/26

URBROJ: 380-01-01-18-13

Pula, 04. veljače 2019. godine

Svim gospodarskim subjektima koji su preuzeli Dokumentaciju o nabavi

Predmet: Objašnjenje i izmjene Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: IZVOĐENJE RADOVA NA PROŠIRENJU INFRASTRUKTURE STUDENTSKIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA STUDENTSKOG DOMA PULA, evidencijski broj nabave: 02-2018-MV

- dostavlja se

Poštovani,

Temeljem pisanih zahtjeva gospodarskih subjekata za objašnjenjem i izmjenom Dokumentacije o nabavi, zaprimljenih putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, sukladno članku 202. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), dostavljaju se objašnjenja na postavljena pitanja i izmjene Dokumentacije o nabavi kako slijedi:

Pitanje:

Molimo Vas pojašnjenja u vezi projekta iz naslova:

P2, GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI-GRAĐEVINA

- 1) U stavci 1.1. ISKOP navedene su tri kategorije tla širokog iskopa. Kako je za svaku kategoriju iskopa tla drugačija jedinična cijena, molimo Vas da količinu iskopa razdijelite prema omjerima navedenim u stavci troškovnika u tri podgrupe:
 - a) Široki iskop tla A kategorije m3 1.353,60
 - b) Široki iskop tla B kategorije m3 2.256,10
 - c) Široki iskop tla C kategorije m3 902,44

Istu promjenu molim Vas da napravite za P3, GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI-GRAĐEVINA.

Odgovor:

Stavka je u troškovniku podijeljena prema kategorijama tla, isto vrijedi i za P3, Građevinsko- zanatski radovi.

- 2) U općim napomenama ZIDARSKIH radova u excelovom redu broj 61 ne postoji mogućnost da se napomena pročita u potpunosti a zbog zaključane datoteke dio napomene nije vidljiv do kraja i red se ne može proširiti. Molim Vas za korekciju. I istim napomenama pod opisom betoniranja a.b. estriha napisano je da se estrih armira čeličnom mrežom oka max. 5x5 cm i mikroarmiranje staklenim vlaknima. U izvedbenom projektu presjeka A-A list 2.1. u opisu slojeva poda nigdje nije



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj





vidljiva upotreba čelične mreže u estrihu. Molim Vas da armiranje estriha u troškovniku uskladište sa projektnom dokumentacijom.

Odgovor:

Prošireni su redovi te je omogućeno širenje redaka. U jediničnu cijenu potrebno je uzet u obzir i armiranje straha kako je i navedeno u opisu stavke bez obzira što se ista ne navodi u opisu slojeva poda.

3) U grupi 3.3. ZIDANJE VANJSKIH ZIDOVA I PARAPETA BLOKOVIMA OD POROBETONA u stavci zidanje vanjskih porobetonskih zidova nije navedena mjerna jedinica ni količina radova. Molim Vas korekciju stavke.

Odgovor:

Stavka sadrži količinu od 50 m2 koja se odnosi na cjelokupan opis stavke odnosno i na zidanje i na žbukanje.

4) U općim napomenama GIPSARSKIH RADOVA u execlovom redu broj 156 ne vidi se prema kojoj HRN EN normi trebaju se upotrebljavati impregniranje protupožarne ploče. Molim Vas za korekciju.

Odgovor:

Omoćućeo je pomicanje redaka.

5) U općim napomenama FASADERSKIH RADOVA nije definirana fasadna skela nego samo radna skela. Prema tehničkom propisu, kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području („Narodne novine" broj 4/15., 24/15., 93/15., 133/15., 36/16., 58/16., 104/16., 28/17., 88/17.), definirane su aktivne hrvatske i europske norme pomoću kojih je evidentno kako fasadna skela stoji zasebno u posebnim normama:

- »HRN EN 12810-1:2004 Fasadne skele od predgotovljenih elemenata -- 1. dio: Specifikacije za proizvode (EN 12810-1:2003)* te
- »HRN EN 12810-2:2004 Fasadne skele od predgotovljenih elemenata -- 2. dio: Posebne metode proračuna (EN 12810-2:2003)",

dok je radna skela prisutna u zasebnim norma:

- »HRN EN 12811-1:2004 Privremena radna oprema -- 1. dio: Skele -- Izvedbeni zahtjevi i projektiranje (EN 12811-1:2003)",
- »4RN EN 12811-2:2004 Privremena radna oprema -- 2. dio: Informacije o materijalima (EN 12811-2:2004)"i „HRN EN 12811-3:2004 Privremena radna oprema -- 3. dio: Ispitivanje opterećenjem (EN 12811-3:2002)".

Molim Vas da u grupu FASADERSKIH RADOVA pridodate posebnu stavku za izradu fasadne skele.

Odgovor:

Izmijenjena stavka troškovnika : Fasadnu skelu i projekt skele potrebno uključiti u jediničnu cijenu.



- 6) U grupi FASADERSKIH RADOVA kod fasadnog sustava s XPS-om nije definirana vrsta i materijal završne obrade XPS-a iznad razine tla (organski vezani tankoslojni malter). Molim Vas promjenu stavke troškovnika.

Odgovor:

Stavka troškovnika izmijenjena- nadodan završni sloj od silikonsko-silikatske žbuke.

P3 GRAĐEVINSKO - ZANATSKI

- 7) U grupi KAMENARSKIH RADOVA u stavci 13.13. KAMENI PRAGOVI u opisu stavke je definiran obračun po m2 postavljenog kamena dok je jedinica mjere m1. Molim Vas usklađenje jedinica mjera.

Odgovor:

Stavka troškovnika izmijenjena- jedinica mjere je m1.

- 8) U grupi I. RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA u stavci 1. u troškovničkom opisu je definiran opis obračunu po komadu vodiča, prekidača, rasvjetnih tijela i slično dok je jedinica mjere u kompletu.

Isto je za stavku 2. istoj grupi. Molim Vas usklađenje jedinica mjera.

Odgovor:

Stavka troškovnika izmijenjena- jedinica mjere je komplet.

P2 KONSTRUKCIJA

- 9) U grupi II. BETONSKI I AB RADOVI u stavci 16. nije definirana oplata. Molim Vas da definirate način obračuna oplata u toj stavci. Isto tako stavci iznad nje nije definiran njezin redni broj.

Odgovor:

Nije potrebna izrada oplata obzirom da se podložni beton radi unutar okna dizala.

P3 KONSTRUKCIJA

- 10) U grupi III. ZIDARSKI RADOVI u općim napomenama u excelovim redu 421 i 423 postoji mogućnost da se napomena pročita u potpunosti a zbog zaključane datoteke dio napomene nije vidljiv do kraja i red se ne može proširiti. Molim Vas za korekciju.

Odgovor:

Omogućeno je pomicanje redaka.

5. UREĐENJE TERENA — GRAĐ-ZANATSKI

- 11) U grupi radova 1. RADOVI RUŠENJA u podgrupi 1.1. RUŠENJE KAMENIH ZIDOVA stavka 1.12. u opisu stavke je definiran obračun po m1 srušenih zidova dok je jedinica mjere m3. Molim Vas usklađenje jedinica mjera.



Odgovor:

Stavka troškovnika izmijenjena- jedinica mjere je m3.

- 12) U grupi radova 2. ZEMLJANI RADOVI stavka 2.1. RUŠENJE I STROJNI ISKOP ZA UREĐENJE TERENA i stavka 2.2. ISKOP TRAKE ZA TEMELJE BETONSKIH ZIDOVA I RUBNJAKA nije definirana kategorija tla. Molim Vas da definirate kategoriju tla te ukoliko postoji više kategorija da kategorije razdijelite na podgrupe.

Odgovor:

Stavka 2.1 – troškovnikom je opisano o kakvom se materijalu radi.

Stavka 2.2. – izmijenjena stavka : u stavci definirano je tlo B kategorije.

- 13) U grupi 3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI u podgrupi 3.1. BETONIRANJE TEMELJNIH TRAKA ISPOD BETONSKIH RUBNJAKA | RIGOLA u opisu troškovničke stavke definiran je obračun po m3, dok je jedinica mjere m1. Molim Vas usklađenje jedinica mjera.

Odgovor:

Stavka troškovnika izmijenjena- jedinica mjere je m1.

- 14) U grupi 3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI u podgrupi 3.3. BETONIRANJE AB ZIDA definirano je da se zid izvodi u dvostranoj oplati, no nigdje nije definiran način obračuna oplata, odnosno dali je oplata u jediničnoj cijeni. Molim Vas razjašnjenje opisa stavke. Isto se odnosi i na stavku 3.4. BETONIRANJE AB STUBIŠTA/ TRIBINA NA TLU.

Odgovor:

Izmijenjena stavka - u jediničnu cijenu potrebno uračunati i oplatu.

P3, VIK

- 15) U GRAĐEVINSKIM RADOVIMA u grupi A. Zemljani radovi u stavci 2. nije definirana kategorija tla. Molim Vas da definirate kategoriju tla te ukoliko postoji više kategorija da kategorije razdijelite na podgrupe.

Odgovor:

Izmijenjena stavka - u troškovničkoj stavci definirano je tlo B kategorije.

U troškovniku osim navedenih promjena izmijenjena je i stavka AL 11,01 u kojoj je nadodan tekst :
Otvaranje elektromotorno, upravljanje putem signala iz VDC, i dodatno putem tipkala na ulaznoj / zadnjoj etaži.

IV. izmjene Dokumentacije o nabavi:

Naručitelj je sukladno zahtjevu gospodarskog subjekta izvršio četvrtu izmjenu Troškovnika te Dokumentacije o nabavi.

Sukladno odredbama čl. 240. ZJN 2016 produljuje se rok za dostavu ponuda za najmanje 10 dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Novi rok za dostavu ponuda je **18. veljače 2019. godine do 15:00 sati.**



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj





Četvrta izmjena Troškovnika i Dokumentacije o nabavi objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na jednak način kao i osnovna Dokumentaciju o nabavi. Dokumentacija o nabavi mijenja se u sljedećim točkama:

Točka Dokumentacije o nabavi	Glasi:	Mijenja se i glasi:
Točka 7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda	06. veljače 2019. godine do 15:00 sati	18. veljače 2019. godine do 15:00 sati
PRILOG 3 Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda	06. veljače 2019. godine u 15:00 sati	18. veljače 2019. godine do 15:00 sati

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu



Rektor

Prof.dr.sc. Alfio Barbieri



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

safu SREDIŠNJA AGENCIJA ZA
FINANCIRANJE I UGOVARANJE

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije

EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi

Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA